

FORMULÁRIO DE CONTROLE DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA

Entrada de dados mensais



Data do preenchimento: 08/04/2022

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade da Federação: SC Município: NOVA ITABERABA
Nome do SAA: SAA NOVA ITABERABA SISTEMA I Mês/Ano de referência: mar/22

PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Turidez		
	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	2	8
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Turidez média mensal (UT)	1,74	
Turidez máxima (UT)	1,91	
Cor		
	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	2	8
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Cor média mensal (uH)	7,13	
Cor máxima (uH)	9	
Cloro Residual Livre (CRL)		
	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	2	8
Número de amostras fora dos padrões	0	0
CRL média mensal (mg/L)	0,88	
CRL mínimo (mg/L)	0,45	
pH		
	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	2	0
Forma de desinfecção: Hipoclorito de Sódio (10 - 12%)		
Coliformes		
	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	2	8
Número de amostras com presença de Coliformes Totais em 100 ml	0	0
Número de amostras com presença de Escherichia Coli ou Coliformes Termotolerantes em 100 ml	0	0
Bactérias Heterotróficas		
	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	2	0
Número de amostras com mais de 500 unidades formadoras de colônia (ufc)/ml	0	0

Fluoreto	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição		
Número de amostras realizadas	2	1		
Número de amostras fora dos padrões	0	0		
Fluoreto média mensal (mg/L)	0,89			
Fluoreto Máximo(mg/L)	1,15			
Cianobactérias/Cianotoxinas				
Cianobactérias	Foi Realizado o monitoramento mensal de cianobacterias no manancial?			
	SIM	0	NÃO	NÃO SE APLICA
Número de cianobactérias (cel/ml)				2
Cianotoxinas: microcistinas	Saída do Tratamento		Entrada de hidrômetros das clínicas de hemodialise e indústria de injetáveis	
	Não de Aplica		Não se Aplica	
Número de amostras realizadas				
Número de amostras fora do padrão				

PARTE III - INFORMAÇÕES GERAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Sem informação	Reclamações de falta de água:
Sem Informação	Reparos na rede:
Sem informação	Existe intermitência no serviço de água:

Responsável pelo preenchimento:

Adonis Alan Betiato -
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Responsável Técnico

